

**Destinataires**

MONSIEUR LE PRESIDENT - COMITE LOCAL SIVASUD ([contact@nieuil-espoir.com](mailto:contact@nieuil-espoir.com))  
MONSIEUR - EAUX DE VIENNE - AG. LA VILLEDIEU ([analyses-agence-villedieu@eauxdevienne.fr](mailto:analyses-agence-villedieu@eauxdevienne.fr))  
MADAME, MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE SMARVES ([accueil@smarves.fr](mailto:accueil@smarves.fr))

Délégation Départementale  
de la Vienne

Pôle Santé Publique et Environnementale  
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

**Unité de Gestion : COMITE LOCAL SIVASUD**

Prélèvement	00132640	Commune	SMARVES
Unité de gestion	0064 COMITE LOCAL SIVASUD	Prélevé le :	mardi 15 octobre 2024 à 14h10
Installation	CAP 000149 PREUILLY	par :	BENJAMIN GUINOT
Point de surveillance	0000000149 EXHAURE PREUILLY	Motif visite :	S3
Localisation exacte	Robinet EB station	Type d'eau :	Eau brute souterraine

Analyse effectuée par : LABORATOIRE IANESCO CHIMIE, Biopôle POITIERS 8601

Type de l'analyse : AP

Code SISE de l'analyse : 00132635

Référence laboratoire : E24-54606


Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>				
Turbidité néphélobométrique	2,3 NFU			
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>				
Nitrates (en NO3)	14 mg/L	100		
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX</b>				
Aluminium total µg/l	95 µg/L			

**CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00132640)**

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Poitiers le 24 octobre 2024

Pour le Directeur de la Délégation Départementale,  
l'Ingénieur d'études sanitaires



YVES COTTET